



energy systems

Anfrage-Datenblatt

Wärmeträgeröl-Erhitzer, befeuert (wtö)

G:\DAT_HTT\TKIDATENBLA\ANFRAGEN\wto_de.doc / Stand: 05/2004

Ihr Projekt / Verbraucher		_____ [-]
HTT-Nr.		_____ [-]
Netto-Heizleistung / Vorlauftemperatur		_____ [kW] / _____ [°C]
Volumenstrom / ΔT Erhitzer ^{*1)}		_____ [m ³ /h] / _____ [K]
Wärmeträgermedium		_____ [-]
zul. min / max Betriebstemperatur Erhitzer (TS)		_____ [°C]
max zul. Betriebsüberdruck Erhitzer (PS)		_____ [bar]
Bauvorschrift	<input type="checkbox"/> Druckgeräterichtlinie	<input type="checkbox"/> _____ [-]
Bauart		<input type="checkbox"/> horizontal <input type="checkbox"/> vertikal
Aufstellung		<input type="checkbox"/> Innen- <input type="checkbox"/> Außenaufstellung
Aufstellhöhe über NN		_____ [m]
Brennstoff	<input type="checkbox"/> Heizöl EL Viskosität	_____ [mm ² /s] bei _____ [°C]
	<input type="checkbox"/> Heizöl S Viskosität	_____ [mm ² /s] bei _____ [°C]
	<input type="checkbox"/> Erdgas H _u _____	[kWh/Nm ³] / _____ [kWh/kg]
		Vordruck _____ [mbar]
	<input type="checkbox"/> anderer Brennstoff (Analyse erforderlich)	
	H _u _____	[kWh/Nm ³] / _____ [kWh/kg]
Leistungsspannung	400 / 500 / _____ V /	50 / 60 Hz
Steuerspannung	_____ V /	50 / 60 Hz
Luftvorwärmer	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Anlageninhalt (wärmeträgerseitig) auf Kundenseite		_____ [[]]

Bemerkungen _____

*1) Sollte wegen der Auswirkungen auf den Druckverlust und somit Kraftbedarf an der Umwälzpumpe nicht kleiner als 20 - 25 K sein!